

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Виратрон»,

место нахождения: Республика Беларусь, Витебская обл., 211449, город Новополоцк, улица Олимпийская, дом 2, комната 201;

Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 391757367;

номер телефона: +375 214 58-10-49, адрес электронной почты: mail@viratron.by.

в лице главного бухгалтера Петровой Светланы Николаевны, доверенность №26 от 01.04.2025

заявляет, что модуль дискретный «МДР»,

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Виратрон»;

место нахождения: Республика Беларусь, Витебская обл., 211449, город Новополоцк, улица Олимпийская, дом 2, комната 201;

изготовленную по техническим условиям ТУ ВУ 391757367.008-2024 «Модуль дискретный «МДР»;

код ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10 910 0,

серийный выпуск

соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011).

Декларация о соответствии принята на основании:

протоколов испытаний № 45-08/0056-1-25 от 18.03.2025 и № 45-08/0056-2-25 от 28.02.2025 выданного Научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники БелГИМ, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0025,

Схема декларирования соответствия 1д.

Дополнительная информация применённые стандарты:

ГОСТ ИЕС 61000-6-4-2016 (ИЕС 61000-6-4:2016) «Электромагнитная совместимость.

Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Стандарт электромагнитной эмиссии для промышленных установок», ГОСТ ИЕС 61131-2-2012 «Контроллеры программируемые. Требования к оборудованию и испытания», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Общие требования безопасности», Условия хранения и эксплуатации в соответствии с ГОСТ 12997-84 «Изделия ГСП. Общие технические условия» (условия хранения от -55 °С до +70 °С, условия эксплуатации от -40 °С до +70 °С). Срок службы 20 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.05.2030 включительно.



Петрова Светлана Николаевна

(подпись)

М.П.

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 000.00 40511

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.05.2025